Żarnów, dnia 09.04.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.6.1.2019 **Wszyscy Wykonawcy**

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych".**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Jakiej mocy agregaty/lub w jakim przedziale?
2. Jakie jest zapotrzebowanie na moc zasilania awaryjnego?
3. Czy układ zasilania awaryjnego ma zasilać 100% odbiorców czy tylko wydzielone obwody?
4. Proszę o informację czy posiadają Państwo możliwość rozładunku agregatów czy też rozładunek urządzeń ma być zapewniony przez Wykonawcę?
5. Agregat na przyczepie Wykonawca powinien zarejestrować? Takowa rejestracja odbywa się po otrzymaniu faktury oraz odpowiednich dokumentów przez Zamawiającego, następnie można udać się do Wydziału Komunikacji i zarejestrować zestaw na Państwa. Uprzejmie proszę o sprecyzowanie.
6. Proszę o udostępnienie istniejącej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem stanu istniejącego budynków oraz instalacji elektrycznych;
7. Proszę o określenie czy agregaty mają zasilać całe budynki czy jedynie wybrane obwody? Proszę o określenie maksymalnej zapotrzebowanej mocy dla każdej z lokalizacji (dla zasilania awaryjnego);
8. Czy Zamawiający stawia jakiekolwiek wymagania dla projektowanych agregatów (np. rok produkcji, maksymalne zużycie paliwa – w g/kWh, maksymalny poziom mocy akustycznej)?;
9. Dot. lokalizacji Marcinków – proszę o wyjaśnienie czy agregat ma być montowany wewnątrz budynku (agregat otwarty z uwzględnieniem adaptacji pomieszczenia), agregat zewnętrzny w obudowie czy agregat mobilny na podwoziu jezdnym (jeśli tak to czy podwozie ma być homologowane do poruszania się po drogach publicznych)?
10. Proszę o umożliwienie wykonania wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach;
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku długiego oczekiwania na uzgodnienia administracyjne (dotyczy uzgodnień z zakładem energetycznym)?
12. Z uwagi na to że temat dotyczy trzech lokalizacji i wymaga wykonania wizji lokalnych, proszę o zmianę terminu składania ofert na 26-04-2019r. w proponowanym terminie nie jest możliwe wykonanie rzetelnego kosztorysu inwestycji.
13. Proszę o umożliwienie przesłania oferty do ww. postępowania w formie elektronicznej (e-mail ze skanem podpisanej oferty).
14. Czy Zamawiający dopuszcza instalację agregatów prądotwórczych zewnętrznych w obiektach w Ruszenicach i Sielecu?
15. Czy Zamawiający wymaga systemu zdalnego informowania użytkownika o zdarzeniach?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Dobór mocy agregatów leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 2. Zapotrzebowanie do określenia przez Wykonawcę.
Ad. 3. Układ zasilania awaryjnego ma zasilać 100% odbiorców.

Ad. 4. Rozładunek oraz posadowienie agregatów leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 5. Agregat ma być przygotowany do rejestracji. Sama rejestracja w Wydziale Komunikacji leży po stronie Zamawiającego.
Ad. 6. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej.
Ad. 7. Agregat ma zasilać cały budynek. Zapotrzebowanie do określenia przez Wykonawcę.
Ad. 8. Agregat nowy min. rok produkcji 2018.
Ad. 9. Agregat mobilny na podwoziu jezdnym homologowanym do poruszania się po drogach publicznych.
Ad. 10. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod nr tel. (044)7577055 w.25 lub w. 21.
Ad. 11. Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku długiego oczekiwania na uzgodnienia administracyjne.
Ad. 12. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ w tym zakresie.
Ad. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w zakresie sposobu przygotowania oferty.
Ad. 14. Zamawiający dopuszcza instalację agregatów prądotwórczych zewnętrznych w obiektach w Ruszenicach i Sielcu.
Ad. 15. Zamawiający wymaga systemu zdalnego informowania użytkownika o zdarzeniach.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki