Żarnów, dnia 24.04.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.6.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Proszę o informację czy Zamawiający może dopuścić dostawę agregatu prądotwórczego zamontowanego na podwoziu jednym spełniającego normy emisji spalin co najmniej Stage II? Zdecydowana większość producentów agregatów posiada normę emisji spalin Stage II.
2. Czy agregaty w przedstawionych lokalizacjach będą zasilać jakiekolwiek urządzenia elektroniczne nr sterowniki pomp? Jeżeli tak to w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wymagane jest spełnieni normy G3 zgodnie z ISO 8528. W celu spełnienia tego wymogu silnik agregatu musi być wyposażony w elektroniczny regulator obrotów +/- 0,5% a to z kolei wymaga wykorzystania elektronicznego układu wtryskowego silnika (common rail lub elektronicznie sterowane pompowtryski).
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga spełnienia normy G3 dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń?
3. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga aby sterownik monitorowania GSM pracy agregatu nadzorował pracę poprzez przeglądarkę internetową?
4. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał moce agregatów jako moc ciągłą. Normatywnie moc ciągła jest to moc, w której agregat może pracować cały czas, bez ograniczeń czasowych, jedyną przerwą jest przerwa na przegląd okresowy. Moc ciągła z reguły stanowi od 70 do 80% mocy znamionowej urządzenia- PRP. Prosimy o określenie czy Zamawiający ma na myśli moc ciagłą COP czy moc znamionową PRP? (np. agregat o mocy COP 45kVA dysponuje mocą PRP 60kVA). Jaką moc będzie wymagana przez Zamawiającego?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego zamontowanego na podwoziu jezdnym spełniającego normy emisji spalin co najmniej Stage II, ale nie jest ono wymagane. Uchyla się tym samum zapisy Ad. 9 Wyjaśnień Zamawiającego z dn. 18.04.2019 r.
Ad. 2. Zamawiający nie wymaga stosowania regulatora obrotów.
Ad. 3. Zamawiający wymaga aby sterownik monitorowania GSM pracy agregatu nadzorował pracę poprzez SMS. Sterownik ma informować o otwarciu drzwi do agregatu oraz niskim stanie paliwa.
Ad. 4. Zamawiający wymaga określonej mocy ciągłej.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

Zastępca Wójta
Gminy Żarnów
mgr Elżbieta Przybył