Żarnów, dn. 31.10.2022 r.

Znak sprawy: IGWK.Z.271.13.2022

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), Gmina Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Przedmiar nie uwzględnia odwodnienia liniowego, które według projektu powinno służyć do odprowadzenia wód opadowych z terenu bieżni (na Planie zagospodarowania wzdłuż muru oporowego) oraz ogrodzenia panelowego, które według projektu powinno być zamontowane na murze oporowym. Proszę o potwierdzenie, że tych elementów nie należy wykonywać.

Odpowiedź:

Tak należy przyjąć w kosztach koszt inwestycji dostawy i montażu odwodnienia liniowego – 228 m. W załączeniu poprawiony Przedmiar robót.

2. Według projektu zagospodarowania we wschodnim zakolu bieżni znajduje się obszar o powierzchni 19,20x23,40 m, wyróżniony nieco innym kolorem niż bieżnia. Proszę o informację, czy ten obszar również ma być pokryty nawierzchnią syntetyczną i czy zakres ten należy do zakresu objętego postępowaniem?

Odpowiedź:

Tak należy przyjąć w kosztach inwestycji wszystkie warstwy jak dla bieżni, w obszarze bieżni wyróżniony kolorem, powierzchnia 452,34 m2. W załączeniu poprawiony Przedmiar robót.

(-) Krzysztof Nawrocki
Wójt Gminy Żarnów